



LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
821 04 Bratislava, Technická 5

CERTIFIKÁT typu

č. 020-CTa/01/2017

pre výrobok:

Ukotvovací profil z hliníka AG-sklofitex
určený pre montáž francúzskych balkónov

uvedený na trh výrobcom:

ALUTECH-profily s.r.o.
Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava

vyrábaný vo výrobní:

ALUTECH-profily s.r.o.
Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava

Týmto certifikátom sa na základe skúšky potvrdzuje úroveň hodnôt a tried parametrov výrobku:
rázová skúška podľa STN 74 3305: 2014 (bez porušenia nosnej konštrukcie a uvoľnenia výplne z rámu alebo úchytovej pri energii nárazu 250 J)


Výsledky skúšok sú uvedené v Protokole o skúške č. 810/20/063/17 zo dňa 23.08.2017,
LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Tento certifikát platí len pre typ výrobku, ktorého špecifikácia je uvedená v Protokole o skúške č. 810/20/063/17 zo dňa 23.08.2017, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava a potvrdzuje, že uvedené parametre boli zistené na skúšobných vzorkách výrobku v čase vykonania skúšok.

V Bratislave, 23.08.2017



LIGNOTESTING, a.s.
Technická 5
821 04 Bratislava 2


Ing. Katarína Adamuščinová
vedúca certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky